

Реестр контрольных мероприятий

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VI I	VIII	IX
1	473	с 17.03.2015 по 20.03.2015	Государственное казенное учреждение города Москвы "Служба финансового контроля Департамента культуры города Москвы"	Проверка фактов, изложенных в обращении сотрудника Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Мемориальный музей А.Н.Скрябина". Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Удостоверение от 16.03.2015 № СФК-08-3/15 Обращение сотрудника.	Нарушения не выявлены Акт проверки от 20.03.2015 № б/н		Нет нарушений	

2	1046	с 01.02.2016 по 04.05.2016	Федеральная налоговая служба	Соблюдение порядка и сроков представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 01.10.2015 - 31.12.2015 внеплановая документарная (камеральная) проверка Заявление учреждения от 01.02.2016 № 46624221 Налоговая декларация по НДС за 4 квартал 2015 г., представленная с нарушением установленного срока	Нарушения выявлены Акт проверки от 19.05.2016 № 42889 Устранения	1	Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета	Устранено
3	1330	30.07.2015	Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (Госинспекция по недвижимости)	Соблюдение установленного порядка использованием объектов недвижимости города Москвы Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Устное уведомление от 30.07.2015 № б/н Не указаны	Нарушения выявлены Акт проверки от 30.07.2015 № 71736/1 Устранения Адм. правонарушени я	1	Нарушение разрешенного использования земельного участка (ч. 1 ст. 6.7 КоАП г. Москвы). Часть земельного участка площадью порядка 14 кв.м. используются для размещения бытовок, в которых размещены двухъярусные кровати, шкафы для одежды	Устранено
4	1686	с 29.02.2016 по	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного	Нарушения выявлены Акт проверки	1	Помещения подвального этажа не обеспечены	Подлежит устранению

		28.03.2016	контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 24.02.2016 № 96 Контроль исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 264/1/1 от 30.05.2014 г.	от 28.03.2016 № 96		эвакуационными выходами.	
					2	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см. не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх.	Подлежит устранению
					3	Помещения не дооборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	Подлежит устранению
					4	Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2- м этаже людей.	Подлежит устранению
					5	В подвальном этаже без самостоятельного выхода или выхода, не изолированного противопожарными преградами от общих лестничных клеток, допущено размещение хозяйственных	Подлежит устранению

						помещений.		
						6	<p>На дверях помещений складского назначения не нанесено обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (складское помещение в подвальном этаже).</p>	Подлежит устранению
						7	<p>На объекте допущено хранение в подвале легковоспламеняющихся материалов.</p>	Подлежит устранению
						8	<p>Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах здания с составлением соответствующего акта испытаний.</p>	Подлежит устранению

						9	Выход из лестничной клетки на чердак не выполнен через противопожарные двери 2-го типа.	Подлежит устранению
5	3277	с 07.12.2017 по 21.12.2017	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 23.11.2017 № 423 Контроль исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 30/1/1 от 14.03.2017 г.	Нарушения выявлены Акт проверки от 21.12.2017 № 423 Обжалования Адм. правонарушени я	1	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами	В процессе обжаловани я
						2	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх	В процессе обжаловани я
						3	Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей	В процессе обжаловани я
6	4594	с 10.09.2018 по 12.09.2018	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов	Нарушения выявлены Акт проверки от 12.09.2018 № 405	1	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами	Подлежит устранению

				<p>муниципального контроля</p> <p>Проверяемый период отсутствует</p> <p>внеплановая выездная проверка</p> <p>Распоряжение (приказ) от 04.09.2018 № 405 Контроль исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 423/1/1 от 21.12.2017 г.</p>	Адм. правонарушения	2	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх	Подлежит устранению
						3	Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей	Подлежит устранению
7	5082	26.03.2019	МЧС РФ	<p>Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля</p> <p>Проверяемый период отсутствует</p> <p>внеплановая выездная проверка</p> <p>Распоряжение (приказ) от 21.03.2019 № 111 Контроль исполнения ранее выданного проверяемому лицу</p>	Нарушения не выявлены Акт проверки от 26.03.2019 № 111	Нет нарушений		

				предписания № 295/1/1 от 26.12.2018				
8	5529	11.06.2019	МЧС РФ	<p>Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.</p> <p>Проверяемый период отсутствует</p> <p>внеплановая выездная проверка</p> <p>Распоряжение (приказ) от 27.05.2019 № 246 Контроль за исполнением предписания от 12.09.2018 № 405/1/1</p>	<p>Нарушения выявлены</p> <p>Акт проверки от 11.06.2019 № 246</p> <p>Адм. правонарушени я</p>	1	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами.	Подлежит устранению
						2	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх.	Подлежит устранению
						3	Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей.	Подлежит устранению

9	5621	11.04.2019	Департамент городского имущества города Москвы	Осмотр нежилого помещения площадью 361,5 кв.м по адресу: г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д. 18. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Устное уведомление от 11.04.2019 № б/н Не указаны	Нарушения выявлены Акт проверки от 11.04.2019 № б/н	1	В помещениях произведены переустройства (перепланировки, переоборудования).	Подлежит устранению
10	6391 связано с 5529	с 03.02.2020 по 05.02.2020	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 24.01.2020 № 43 Контроль выполнения предписания от 11.06.2019 № 246/1/1	Нарушения выявлены Акт проверки от 05.02.2020 № 43 Адм. правонарушени я	1	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами.	Подлежит устранению
						2	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх.	Подлежит устранению
						3	Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей.	Подлежит устранению

11	6588 связано с 6391	с 30.09.2020 по 01.10.2020	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 31.08.2020 № 193 Контроль за исполнением предписания от 05.02.2020 № 43/1/1	Нарушения выявлены Акт проверки от 01.10.2020 № 193 Адм. правонарушени я	1	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами.	Подлежит обжаловани ю
						2	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх.	Подлежит обжаловани ю
						3	Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей.	Подлежит устранению
12	7194 связано с 6588	с 03.06.2021 по 18.06.2021	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение	Нарушения не выявлены Акт проверки от 18.06.2021 № 207	Нет нарушений		

				(приказ) от 24.05.2021 № 207 Контроль за исполнением предписания ГПН от 01.10.2020 № 193/1/1		
--	--	--	--	--	--	--