



РЕЕСТР КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Список контрольных мероприятий

2018 2017 2016 2015 **Все периоды** Черновики

Включая черновики



Ответственные

Выбрать

+ Добавить мероприятие

Контрольные мероприятия, по которым направлена заявка на удаление, подкрашены красным цветом.

Отчитаться об отсутствии контрольных мероприятий за текущий период необходимо с 10 по 15 число месяца, следующего за ним.
В текущем отчетном периоде внесена новая информация

Выгрузить в Excel

Поиск:

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1 Ред	473	с 17.03.2015 по 20.03.2015	Государственное казенное учреждение города Москвы Служба финансового контроля Департамента культуры города Москвы	Проверка фактов, изложенных в обращении сотрудника Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Мемориальный музей А.Н.Скрябина". Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка	Нарушения не выявлены Акт проверки от 20.03.2015 № 6/н		Нет нарушений	

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверочный период основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушения
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
2 ред.	1046	с 01.02.2016 по 04.05.2016	Федеральная налоговая служба	Соблюдение порядка и сроков представления налоговой Декларации по налогу на добавленную стоимость 01.10.2015 - 31.12.2015 внеплановая документальная (камеральная) проверка Заявление учреждения от 01.02.2016 № 46624221	Нарушения выявлены Акт проверки от 19.05.2016 № 42889 Устранения	1	Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета	Устранено
3 ред.	1330	30.07.2015	Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (Госинспекция по недвижимости)	Соблюдение установленного порядка использования объектов недвижимости города Москвы Проверочный период отсутствует внеплановая выездная проверка Устное уведомление от 30.07.2015 № 6/н	Нарушения выявлены Акт проверки от 30.07.2015 № 71736/1 Устранения Длж. правонарушений	1	Нарушение разрешенного использования земельного участка (ч. 1 ст. 6.7 КоАП Г. Москвы). Часть земельного участка площадью порядка 14 кв. м, используются для размещения бытовых, в которых размещены двухъярусные кровати, шкафы для одежды	Устранено
4 ред.	1686	с 29.02.2016 по 28.03.2016	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверочный период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 24.02.2016 № 96	Нарушения выявлены Акт проверки от 28.03.2016 № 96	1	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами.	Подлежит устранению
						2	В попу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см. не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех.	Подлежит устранению
						3	Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	Подлежит устранению
						4	Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей.	Подлежит устранению



№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверочный период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
5	3277	с 07.12.2017 по 21.12.2017	МЧС РФ	Выполнение Предписаний органов государственного контроля Проверочный период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 23.11.2017 № 423	Нарушения выявлены Акт проверки от 21.12.2017 № 423	1	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами (ч.4 ст.4, ст.89, ст.151 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.33 ППР в РФ, п.п. 6.9*, 6.12*, 6.13* СНиП 21-01-97*)	В процессе обжалования
5	3277	с 07.12.2017 по 21.12.2017	МЧС РФ	Выполнение Предписаний органов государственного контроля Проверочный период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 23.11.2017 № 423	Нарушения выявлены Акт проверки от 21.12.2017 № 423	2	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см, не предусмотрены лестницы с шагом ступеней не менее трех	В процессе обжалования
6						5	В подвальном этаже без самостоятельного выхода или выхода, не изолированного противопожарными преградами от общих лестничных клеток, допущено размещение хозяйственных помещений.	Подлежит устранению
7						6	На дверях помещений складского назначения не нанесено обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (складское помещение в подвальном этаже).	Подлежит устранению
8						7	На объекте допущено хранение в подвале легковоспламеняющихся материалов.	Подлежит устранению
9						8	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах здания с составлением соответствующего акта испытаний.	Подлежит устранению
9						9	Выход из лестничной клетки на чердак не выполнен через противопожарные двери 2-го типа.	Подлежит устранению

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание для внеплановой проверки	результат проверки: акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
6 ред	4594	с 10.09.2018 по 12.09.2018	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 04.09.2018 № 405 Контроль исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 423/1/1 от 21.12.2017 г.	Нарушения выявлены Акт проверки от 12.09.2018 № 405	1 2 3	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см не предусмотрены лестницы с чистом ступеней не менее трех Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей	Подлежит устранению Подлежит устранению Подлежит устранению
7 ред	5082	26.03.2019	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 21.03.2019 № 111 Контроль исполнения ранее выданного проверяемому лицу предписания № 295/1/1 от 26.12.2018	Нарушения не выявлены Акт проверки от 26.03.2019 № 111		Нет нарушений	
8 ред	5529	11.06.2019	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 27.05.2019 № 246 Контроль за исполнением предписания от 12.09.2018 № 405/1/1	Нарушения выявлены Акт проверки от 11.06.2019 № 246	1 2 3	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами. В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см не предусмотрены лестницы с чистом ступеней не менее трех. Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже	Подлежит устранению Подлежит устранению Подлежит устранению

			<p>людей.</p>			
<p>9 ред</p>	<p>5621</p>	<p>11.04.2019</p> <p>Департамент городского имущества города Москвы</p>	<p>Осмотр нежилого помещения площадью 361,5 кв.м по адресу: г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д. 18.</p> <p>Проверяемый период отсутствует</p> <p>внеплановая выездная проверка</p> <p>Устное уведомление от 11.04.2019 № 6/н</p> <p>Не указаны</p>	<p>Нарушения выявлены</p> <p>Акт проверки от 11.04.2019 № 6/н</p>	<p>1</p> <p>В помещениях произведены переустройства (перепланировки, переоборудования).</p>	<p>Подлежит устранению</p>
<p>10 ред</p>	<p>6391 связано с 5529</p>	<p>с 03.02.2020 по 05.02.2020</p> <p>МЧС РФ</p>	<p>Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.</p> <p>Проверяемый период отсутствует</p> <p>внеплановая выездная проверка</p> <p>Распоряжение (приказ) от 24.01.2020 № 43</p> <p>Контроль выполнения предписания от 11.06.2019 № 246/1/1</p>	<p>Нарушения выявлены</p> <p>Акт проверки от 05.02.2020 № 43</p> <p>Адм. правонарушения</p>	<p>1</p> <p>Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами.</p> <p>2</p> <p>В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех.</p> <p>3</p> <p>Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей.</p>	<p>Подлежит устранению</p> <p>Подлежит устранению</p> <p>Подлежит устранению</p>