

Реестр контрольных мероприятий

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	473	с 17.03.2015 по 20.03.2015	Государственное казенное учреждение города Москвы "Служба финансового контроля Департамента культуры города Москвы"	Проверка фактов, изложенных в обращении сотрудника Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Мемориальный музей А.Н.Скрябина". Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Удостоверение от 16.03.2015 № СФК-08-3/15 Обращение сотрудника.	Нарушения не выявлены Акт проверки от 20.03.2015 № б/н		Нет нарушений	

2	1046	с 01.02.2016 по 04.05.2016	Федеральная налоговая служба	Соблюдение порядка и сроков представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 01.10.2015 - 31.12.2015 внеплановая документарная (камеральная) проверка Заявление учреждения от 01.02.2016 № 46624221 Налоговая декларация по НДС за 4 квартал 2015 г., представленная с нарушением установленного срока	Нарушения выявлены Акт проверки от 19.05.2016 № 42889 Устранения	1	Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета	Устранено
3	1330	30.07.2015	Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (Госинспекция по недвижимости)	Соблюдение установленного порядка использованием объектов недвижимости города Москвы Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Устное уведомление от 30.07.2015 № б/н Не указаны	Нарушения выявлены Акт проверки от 30.07.2015 № 71736/1 Устранения Адм. правонарушения	1	Нарушение разрешенного использования земельного участка (ч. 1 ст. 6.7 КоАП г. Москвы). Часть земельного участка площадью порядка 14 кв.м. используются для размещения бытовок, в которых размещены двухъярусные кровати, шкафы для одежды	Устранено
4	1686	с 29.02.2016 по 28.03.2016	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),	Нарушения выявлены Акт проверки от 28.03.2016 № 96	1	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными	Устранено

				<p>органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 24.02.2016 № 96 Контроль исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 264/1/1 от 30.05.2014 г.</p>	Устранения	выходами.		
						2	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см. не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх.	Устранено
						3	Помещения не дооборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	Устранено
						4	Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей.	Устранено
						5	В подвальном этаже без самостоятельного выхода или выхода, не изолированного противопожарными преградами от общих лестничных клеток, допущено размещение хозяйственных помещений.	Устранено

						6	На дверях помещений складского назначения не нанесено обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (складское помещение в подвальном этаже).	Устранено
						7	На объекте допущено хранение в подвале легковоспламеняющихся материалов.	Устранено
						8	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах здания с составлением соответствующего акта испытаний.	Устранено
						9	Выход из лестничной клетки на чердак не выполнен через противопожарные двери	Устранено

							2-го типа.	
5	3277	с 07.12.2017 по 21.12.2017	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 23.11.2017 № 423 Контроль исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 30/1/1 от 14.03.2017 г.	Нарушения выявлены Акт проверки от 21.12.2017 № 423 Устранения Обжалования Адм. правонарушения	1	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами	Устранено
						2	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх	Устранено
						3	Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей	Устранено
6	4594	с 10.09.2018 по 12.09.2018	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ)	Нарушения выявлены Акт проверки от 12.09.2018 № 405 Устранения Адм. правонарушения	1	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами	Устранено
						2	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх	Устранено

				от 04.09.2018 № 405 Контроль исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 423/1/1 от 21.12.2017 г.		3	Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей	Устранено
7	5082	26.03.2019	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 21.03.2019 № 111 Контроль исполнения ранее выданного проверяемому лицу предписания № 295/1/1 от 26.12.2018	Нарушения не выявлены Акт проверки от 26.03.2019 № 111	Нет нарушений		
8	5529	11.06.2019	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует	Нарушения выявлены Акт проверки от 11.06.2019 № 246 Устранения Адм.	1	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами.	Устранено
						2	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см не предусмотрены	Устранено

				внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 27.05.2019 № 246 Контроль за исполнением предписания от 12.09.2018 № 405/1/1	правонарушения		лестницы с числом ступеней не менее трёх.	
						3	Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей.	Устранено
9	5621	11.04.2019	Департамент городского имущества города Москвы	Осмотр нежилого помещения площадью 361,5 кв.м по адресу: г. Москва, 2-я Тверская- Ямская ул., д. 18. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Устное уведомление от 11.04.2019 № б/н Не указаны	Нарушения выявлены Акт проверки от 11.04.2019 № б/н	1	В помещениях произведены переустройства (перепланировки, переоборудования).	Подлежит устранению
10	6391 связано с 5529	с 03.02.2020 по 05.02.2020	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная	Нарушения выявлены Акт проверки от 05.02.2020 № 43 Устранения Адм. правонарушения	1 2	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами. В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см не предусмотрены лестницы с числом	Устранено Устранено

				<p>проверка Распоряжение (приказ) от 24.01.2020 № 43 Контроль выполнения предписания от 11.06.2019 № 246/1/1</p>			<p>ступеней не менее трёх.</p>	
						3	<p>Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей.</p>	Устранено
11	6588 связано с 6391	с 30.09.2020 по 01.10.2020	МЧС РФ	<p>Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 31.08.2020 № 193 Контроль за исполнением предписания от 05.02.2020 № 43/1/1</p>	<p>Нарушения выявлены Акт проверки от 01.10.2020 № 193 Устранения Адм. правонарушения</p>	1	<p>Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами.</p>	Устранено
						2	<p>В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх.</p>	Устранено
						3	<p>Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей.</p>	Устранено

12	7194 связано с 6588	с 03.06.2021 по 18.06.2021	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 24.05.2021 № 207 Контроль за исполнением предписания ГПН от 01.10.2020 № 193/1/1	Нарушения не выявлены Акт проверки от 18.06.2021 № 207	Нет нарушений		
13	7994	с 04.03.2022 по 15.03.2022	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	Соблюдение обязательных требований к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики. Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Решение от 24.02.2022 № Р-200-287	Нарушения выявлены Акт проверки от 15.03.2022 № Р-200-287	1	Не представлены сведения о проведении обучения пожарно-технического минимума в порядке, установленном Нормами пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".	Подлежит устранению
						2	Отсутствует приказ о составе комиссии по проверке знаний.	Подлежит устранению

						3	На двери ВРУ музея и щитках подвального помещения нет знака "ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ".	Устранено
						4	В ВРУ музея должны находиться электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушители) и средства для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.	Подлежит устранению
						5	В ВРУ музея у предохранителей присоединений не нанесен ток плавкой вставки.	Подлежит устранению
						6	Не заделаны кабельные проходы негорючим составом в электрощитовой.	Подлежит устранению

						7	Отсутствует график проведения очередных проверок знаний.	Устранено
						8	Не предоставлен приказ о порядке хранения и выдачи ключей от энергоустановок.	Устранено
						9	Наличие просроченных СИЗ.	Устранено
						10	На щитке 1 -го этажа и щитке подвального помещения неисправно запирающее устройство дверей.	Устранено